

VOS REF.

DDT Haute-Savoie

NOS REF. TER-ART-2016-74034-CAS-108921-S6D4F5

15 rue Henry Bordeaux
74998 ANNECY Cedex 9

INTERLOCUTEUR Martine BESSON

TÉLÉPHONE 04 27 86 27 X26X


MAIL rte-cdi-lyon-scet-urbanisme@rte-france.com

FAX

A l'attention de Mme LOSSERAND Marie-Josèph

OBJET Avis projet d'arrêt – PLU de LE BIOT

Lyon, le 25/11/2016



Madame,

Nous accusons réception du dossier du projet de **PLU de la commune de LE BIOT**, arrêté par délibération en date du 10/10/2016 et transmis pour avis le 18/11/2016 par votre service.

Nous vous rappelons que, sur le territoire couvert par ce document d'urbanisme sont implantés des ouvrages du réseau public de transport d'électricité.

Il s'agit de :

- Liaison 225kV N0 1 CORNIER-RIDDES
- Liaison 225kV N0 1 CORNIER-SAINT-TRIPHON
- Liaison 63kV N0 1 BIOGE-MORZINE

Vous trouverez ci-joint une carte sur laquelle a été reporté le tracé des lignes électriques existantes.

Nous vous informons que vous pouvez désormais télécharger librement et gratuitement sur le portail de l'Open Data RTE (<https://opendata.rte-france.com>) le tracé de nos ouvrages au format SIG.

RTE attire l'attention sur les éléments suivants :

Les lignes électriques haute tension précitées traversent les zones A – Aa - N de la commune.

1/ Report des servitudes I4

1.1. Le plan des servitudes

Après étude du plan de servitudes, nous constatons que les ouvrages électriques cités ci-dessus sont bien représentés.

1.2. La liste des servitudes

Dans le cadre de notre réponse à avis lors du porter à connaissance, nous vous demandons d'indiquer dans la liste existante le nom de nos ouvrages.

Ces remarques ont été prises en compte dans le dossier de PLU.

Nous vous précisons à cet égard qu'il est important que nous puissions être consultés pour toute demande d'autorisation d'urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité des projets de construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Le service en charge de ces questions est :

**RTE
Groupe Maintenance Réseaux Savoie
455 avenue du Pont de Rhonne – BP 12
73201 ALBERTVILLE Cedex**

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre considération très distinguée.

**Le Chef du Service
Concertation Environnement Tiers,**

Bruno FLEURET

